

2023年10月 維持管理記録

1 排ガスの温度計測

ガス温度	管理区分	測定箇所	基準値	測定値	備考
	燃焼室中の燃焼ガス温度	二次燃焼炉出口	800℃以上	884℃	連続計測における月間平均温度
集塵機に流入する燃焼ガス温度	集塵機入口煙道	おおむね200℃以下	199℃	連続計測における月間平均温度	

2 排ガス中の連続濃度計測

ガス濃度	排ガス中の一酸化炭素濃度	測定箇所	基準値	測定値	備考
		煙突	100ppm以下	29ppm	自動分析計による月間平均濃度

3 冷却設備や集塵設備に堆積したばいじんを除去した日

装置内に堆積したばいじんを除去した日	設備区分	運転時除去	停止時除去
	ガス冷却塔	連続自動排出	10月17日～10月19日
	集塵設備	連続自動排出	10月16日

●ガス冷却塔のばいじんは、重力沈降したものを、掻き寄せ装置で、装置外に強制排出します。

●集塵機のばいじんは、パルスジェットにより払い落とししたものを、スクリーンコンベアで、装置外に強制排出します。

4 排ガス中のばい煙濃度の測定

排ガス中のばい煙濃度	測定項目	測定箇所	基準値	自主規制値	測定値	測定日	測定結果の得られた日
			O ₂ (12%) 換算値				
	ばいじん (g/m ³ N)	煙突	0.08	0.05	0.004	2023/8/24	2023/9/25
	硫黄酸化物 (volppm)	煙突	587	200	11	2023/8/24	2023/9/25
	窒素酸化物 (volppm)	煙突	250	200	50	2023/8/24	2023/9/25
	塩化水素 (volppm)	煙突	430	180	49	2023/8/24	2023/9/25

●測定は 2回/年 (原則9月、3月) 行います。

5 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定

排ガス中ダイオキシン類濃度	測定箇所	基準値	自主規制値	測定値	測定日	測定結果の得られた日
		ng-TEQ/m ³ N				
	煙突	1.0	0.1	0.042	2023/8/24	2023/9/25

●測定は 1回/年 (原則9月) 行います。

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

2023年度 廃棄物処理実績

● 2023年4月～9月

廃棄物区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月～9月 合計
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物、廃油（引火性） 強酸、強アルカリ、	927.3 ^ト	1,504.2 ^ト	1,129.2 ^ト	1,308.4 ^ト	1,162.2 ^ト	1,401.7 ^ト	7,433.0 ^ト
産業廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず 廃酸、廃アルカリ、廃油	110.9 ^ト	184.4 ^ト	137.2 ^ト	157.4 ^ト	137.5 ^ト	158.4 ^ト	885.9 ^ト
廃棄物処理合計		1,038.2 ^ト	1,688.6 ^ト	1,266.5 ^ト	1,465.8 ^ト	1,299.7 ^ト	1,560.1 ^ト	8,318.8 ^ト

● 2023年10月～2024年3月

廃棄物区分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	2023年度 合計
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物、廃油（引火性） 強酸、強アルカリ、	1,393.7 ^ト						8,826.7 ^ト
産業廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず 廃酸、廃アルカリ、廃油	165.3 ^ト						1,051.2 ^ト
廃棄物処理合計		1,559.0 ^ト	0.0 ^ト	0.0 ^ト	0.0 ^ト	0.0 ^ト	0.0 ^ト	9,877.8 ^ト