

2021年9月 維持管理記録

1 排ガスの温度計測

	管理区分	測定箇所	基準値	測定値	備考
ガス温度	燃焼室中の燃焼ガス温度	二次燃焼炉出口	800℃以上	867℃	連続計測における月間平均温度
	集塵機に流入する燃焼ガス温度	集塵機入口煙道	おおむね200℃以下	199℃	連続計測における月間平均温度

2 排ガス中の連続濃度計測

ガス濃度	排ガス中の一酸化炭素濃度	測定箇所	基準値	測定値	備考
		煙突	100 p p m 以下	56 p p m	自動分析計による月間平均濃度

3 冷却設備や集塵設備に堆積したばいじんを除去した日

装置内に堆積したばいじんを除去した日	設備区分	運転時除去	停止時除去
	ガス冷却塔	連続自動排出	9月21日
	集塵設備	連続自動排出	当月は除去実施していません

●ガス冷却塔のばいじんは、重力沈降したものを、掻き寄せ装置で、装置外に強制排出します。

●集塵機のばいじんは、パルスジェットにより払い落とししたものを、スクリーコンベアで、装置外に強制排出します。

4 排ガス中のばい煙濃度の測定

	測定項目	測定箇所	基準値	自主規制値	測定値	測定日 (1回目)	測定結果の得られた日
			O ₂ (12%) 換算値				
排ガス中のばい煙濃度	ばいじん (g/m ³ N)	煙突	0.08	0.05	0.011	2021/8/26	2021/9/27
	硫黄酸化物 (volppm)	煙突	587	200	13	2021/8/26	2021/9/27
	窒素酸化物 (volppm)	煙突	250	200	46	2021/8/26	2021/9/27
	塩化水素 (volppm)	煙突	430	180	78	2021/8/26	2021/9/27

●測定は 2回/年 (原則9月、3月) 行います。

5 排ガス中のダイオキシン類濃度の測定

排ガス中ダイオキシン類濃度	測定箇所	基準値	自主規制値	測定値	測定日	測定結果の得られた日
		n g-TEQ/m ³ N				
	煙突	1.0	0.1	0.018	2021/8/26	2021/9/24

●測定は 1回/年 (原則9月) 行います。

2021年度 廃棄物処理実績

● 2021年4月～9月

廃棄物区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月～9月 合計
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物、廃油（引火性） 強酸、強アルカリ、	855.9 ^{トン}	1,399.9 ^{トン}	1,379.3 ^{トン}	1,481.4 ^{トン}	1,397.7 ^{トン}	1,440.3 ^{トン}	7,954.4 ^{トン}
産業廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず 廃酸、廃アルカリ、廃油	123.9 ^{トン}	192.9 ^{トン}	200.2 ^{トン}	195.7 ^{トン}	181.3 ^{トン}	208.4 ^{トン}	1,102.4 ^{トン}
廃棄物処理合計		979.8 ^{トン}	1,592.7 ^{トン}	1,579.5 ^{トン}	1,677.1 ^{トン}	1,579.0 ^{トン}	1,648.7 ^{トン}	9,056.8 ^{トン}

● 2021年10月～2022年3月

廃棄物区分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	2019年度 合計
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物、廃油（引火性） 強酸、強アルカリ、							7,954.4 ^{トン}
産業廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず 廃酸、廃アルカリ、廃油							1,102.4 ^{トン}
廃棄物処理合計		0.0 ^{トン}	9,056.8 ^{トン}					