

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

1 / 2

2026年4月 維持管理記録

1 測定に関する事項

管理区分	1号炉		2号炉		備考
	測定箇所	測定値	測定箇所	測定値	
燃焼室中の燃焼ガス温度	二次燃焼炉出口	914℃	二次燃焼炉出口	989℃	連続計測における月間平均温度
集塵機に流入する燃焼ガス温度	集塵機入口煙道	198℃	集塵機入口煙道	196℃	連続計測における月間平均温度
排ガス中の一酸化炭素濃度	煙 突	26 p p m	煙 突	24 p p m	自動分析計による月間平均濃度

2 冷却設備や集塵設備に堆積したばいじんを除去した日

設備区分	1号炉		2号炉	
	運転時除去	停止時除去	運転時除去	停止時除去
ガス冷却塔	連続自動排出	—	連続自動排出	3/2～3/5
集塵設備	連続自動排出	—	連続自動排出	—

3 排ガス中のばい煙濃度の測定

1号炉		測定箇所	測定値	測定日	測定結果の得られた日
排ガス中ダイオキシン類濃度		煙突	0.046 ng-TEQ/m ³ N	2026/3/5	2026/3/27
排ガス中のばい煙濃度	ばいじん (g/m ³ N)	煙突	0.00098未満	2025/11/20	2025/12/16
	硫黄酸化物 (vol p p m)	煙突	8	2025/11/20	2025/12/16
	窒素酸化物 (vol p p m)	煙突	40	2025/11/20	2025/12/16
	塩化水素 (vol p p m)	煙突	52	2025/11/20	2025/12/16

2号炉		測定箇所	測定値	測定日	測定結果の得られた日
排ガス中ダイオキシン類濃度		煙突	0.000064 ng-TEQ/m ³ N	2026/2/3	2026/2/26
排ガス中のばい煙濃度	ばいじん (g/m ³ N)	煙突	0.013	2026/2/3	2026/2/24
	硫黄酸化物 (vol p p m)	煙突	29	2026/2/3	2026/2/24
	窒素酸化物 (vol p p m)	煙突	60	2026/4/3	2026/4/17
	塩化水素 (vol p p m)	煙突	74	2026/4/3	2026/4/17

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報 2 / 2

2026年度 廃棄物処理実績

● 1号炉

[illegible]

● 2号炉

[illegible]

● 合計

[illegible]